

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东升加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.3.1
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司库车东升加油站为加油加气合建站，于 2015 年 1 月 19 日成立，加气站于 2019 年 12 月 12 日取得了营业执照。位于新疆阿克苏地区库车市阿格乡阿格村 217 国道 1008 公里处，主要负责人为赵海生，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2020 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 2 日。许可范围：汽油、柴油。</p> <p>加油站设置直埋地下卧式 FF 双层油罐 4 个，其中 2 个 30m<sup>3</sup> 汽油罐(92#和 95#)，2 个 50m<sup>3</sup> 柴油罐，总储量为 160m<sup>3</sup>，折合储量为 110m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计算）。加油罩棚下设 4 台潜油泵型加油机，站内设置汽油卸油与加油油气回收系统。</p> <p>站内加气工艺部分设 1 台压缩机、1 组储气瓶组(总容积 V=6m<sup>3</sup>)、1 台卸气柱、1 辆气瓶拖车(总容积 18m<sup>3</sup>)。加气罩棚下设置双枪 CNG 加气机 3 台。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.15，该站属于二级加油加气合建站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟 田志兴
	报告审核人	张会平	安全评价师	王晓华 刘全进 臧怀壮 刘红岩 田志兴
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平、刘红岩	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟（负责现场勘验人员）、刘红岩、田志兴		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.12.30 对现场进行勘验，2023.2.17 现场复查。		

现场照片









备注及其他信息

无